

2023 年 5 月 22 日

各位

永大産業株式会社

ENボード株式会社における火災事故発生に関するお知らせ（第二報）

5月13日（土）に、当社関連会社であるENボード株式会社（静岡県駿東郡小山町）のボイラー付属設備の一部で発生した火災事故につきまして、関係ご当局の皆様、お取引先様には多大なご心配、ご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

5月22日（月）17：00時点で判明しております内容は下記のとおりです。

記

1. 発生場所 静岡県駿東郡小山町 ENボード株式会社 建屋外ボイラー付属設備の一部

2. 発生日時・経緯

5月13日（土） 7時15分頃

約1時間で消火活動を終えております。

3. 発生原因

ボイラーの熱媒油を冷却するオイルクーラーのフランジ部分から油が漏れ出し、直下の電気配線に滴下し配線被覆が劣化。露出した配線が混触あるいは短絡し、漏れた熱媒油に着火したことにより火災が発生いたしました。

4. 人的被害

ございません。

5. 物的被害

オイルクーラーおよび周辺の設備、ならびに電気配線が焼損いたしました。

6. 操業状況

現在、プレス工程の操業を停止しております。早急な復旧を目指し、すでに再開に向けた作業を開始しておりますが、現在、一部の設備部品について調達に要する納期を精査中のため、確認でき次第あらためて開示いたします。引き続き早期再開に向け尽力してまいります。

なお、ENボード倉庫内在庫製品につきましては、影響はないため順次出荷しております。

7. 業績に与える影響

現在調査中ですが、当社連結業績に重大な影響が見込まれると判断される場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上